




2012010265X
 资质有效期至:2015.09.19



2012京质监认字018号

No. H2013-2-4080

检 验 报 告



样 品 名 称: 方块地毯

委 托 单 位: 上海巨东方块地毯有限公司

检 验 类 别: 委托检验

北京市消防产品质量监督检验站



北京市消防产品质量监督检验站


检 验 报 告

No H2013-2-4080

共 2 页 第 1 页

样品名称	方块地毯		
委托单位	上海巨东方块地毯有限公司		
生产单位	上海巨东方块地毯有限公司		
工程名称	——		
工程地址	——		
检验类别	委托检验		
型号规格	500*500	商 标	巨东
样品数量	2.5平米	样品状态	完好
生产日期	2013年04月18日	送样日期	2013年04月19日
送样者	曹亚军	电 话	13701223250
检验依据	GB/T 14768-1993 《地毯燃烧性能45° 试验方法及评定》		
检验项目	损毁长度、续燃时间、阴燃时间		
检验结论	<p style="text-align: center;">经检验，该材料依据GB/T 14768-1993《地毯燃烧性能45° 试验方法及评定》的判定条件，其燃烧性能判定为合格。</p> <p style="text-align: center;">（以下无正文）</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  <div style="text-align: center;">  <p>签发日期: 2013年05月06日</p> </div> </div>		
备注	——		

批准: 

审核: 

编制: 

北京市消防产品质量监督检验站

检 验 报 告 单

No H2013-2-4080

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		本项结论
		纵向	横向	纵向	横向	
1	损毁长度(mm)	≤100	≤100	67	66	合格
2	续燃时间(mm)	≤20	≤20	0	0	合格
3	阴燃时间(mm)	≤20	≤20	0	0	合格

以下空白



须 知

- 1、检验报告无检验业务专用章和检验单位公章无效。
- 2、报告无主检、审核、批准人签字无效；报告涂改无效。
- 3、客户对检验报告若有异议，应于接到检验报告报告之日起十五日内向本站提出，逾期不予受理。
- 4、委托检验送样时仅对送检样品负责。
- 5、未经本站书面批准，不得复制检验报告（全文复制除外）。

北京市消防产品质量监督检验站

地址：北京市大兴工业开发区科苑路16号

电话：82215132 60212081

邮政编码：102600

报告查询网址：<http://124.65.39.250/tyanlims310>